



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO



POR VENETO FESR 2007-2013

Programma Operativo Regionale – POR 2007–2013 – Parte FESR
Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione
Asse Prioritario 2. Linea di intervento 2.1
Azione 2.1.2 “Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico degli edifici pubblici”



Intervento	Progetto	Aggiorn.	Tavola	Data	Nome file	Descrizione
34	S	00	04	28.03.2013	INT34S00.DWG	richiesta parere SPISAL
34	S	00	04	22.04.2013	INT34S00.DWG	S.C.I.A.
34	E	00	04	22.04.2013	INT34E00.DWG	PROGETTO ESECUTIVO - prevenzione rischi cadute dall'alto



ATER BL
AZIENDA TERRITORIALE
EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
Ente Pubblico Economico

FINANZIAMENTO: POR FESR CRO 2007/2013 - DGR n. 1375 del 17.07.2012
COMUNE: PONTE NELLE ALPI
INTERVENTO:
Riqualificazione energetica di due edifici di edilizia residenziale pubblica per complessivi 12 alloggi in Via S.Andrea n 5C e n 5D.
Comune di Ponte nelle Alpi (BL) fg. 20 mapp.297-298

RIF. INTERVENTO ATER
34


TITOLO TAVOLA/ELABORATO PROGETTUALE
**PREVENZIONE RISCHI
CADUTE DALL' ALTO
scala 1:100/1:200**

N. TAV./ELAB.
04
P
R
O
G
E
T
T
O


IL DIRETTORE ATER
comm. per. ind. Carlo Cavalet

IL DIRIGENTE TECNICO - R.D.P.
dott. Ing. Raffaele Riva

IL PROGETTISTA
dott. Arch. Karen Cecchin




COPERTURA edificio 5C _ scala 1:100
porzione copertura non interessata dall' intervento




COPERTURA edificio 5D _ scala 1:100
porzione copertura non interessata dall' intervento




V1 (indicazione delle coperture oggetto di intervento)




SEZIONE A-A scala 1:200





SEZIONE B-B-prospetto scala 1:200





LEGENDA
(N.B. LE MISURE DELLA COPERTURA E I POSIZIONAMENTI ESATTI DEGLI ELEMENTI DI ANCORAGGIO ANDRANNO VERIFICATE IN ESECUZIONE)


 ANCORAGGIO DI ESTREMITA' A PALO IN CLASSE C PER LINEA VITA


 ANCORAGGIO INTERMEDIO A PALO IN CLASSE C PER LINEA VITA


 ANCORAGGIO IN CLASSE 795 CL A (OMNIDIREZIONALE PER SBARCO IN COPERTURA E LAVORAZIONI "IN TRATTENUTA")


 ANCORAGGIO UNI EN 795 CL A1 E UNI EN 517 (ANCORAGGIO PER SCALA)


 LINEA DI ANCORAGGIO IN CLASSE C


 PERCORSO PER L' ACCESSO IN COPERTURA


 LIMITE AREA RAGGIUNGIBILE IN TRATTENUTA (R=2.60 mt)


 LIMITE AREA CALPESTABILE IN TRATTENUTA (R=2.00 mt)


 AREA DI LAVORO IN TRATTENUTA (cordino L max=2.00 mt)

 AREA NON PRATICABILE

 PERCORSO DI ACCESSO VERTICALE TRAMITE SCALA A PIOLI SCALE UNI EN 131-1:UNI EN 14975)

 LINEA DI PENDENZA DELLA FALDA RIVOLTA VERSO IL BASSO
P= PERCENTUALE DI PENDENZA

 CAMINI

 OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (IMBRACATURA E CORDINI)