PIANTA COPERTURA

Scala 1:50



PARTICOLARE A

Scala 1:10



CARPENTERIA N:1

Scala 1:10



CARPENTERIA N:2

Scala 1:10



PARTICOLARE D

Scala 1:20



PARTICOLARE B

Scala 1:20



PARTICOLARE C

Scala 1:10

VISTA LATERALE



VISTA IN PIANTA



SEZIONE C-C

Scala 1:20



SEZIONE A-A

Scala 1:50



SEZIONE B-B

Scala 1:50



PRESCRIZIONI SUI MATERIALI:

CALCESTRUZZO per MAGRONE:
Classe C12/15 Rck>15 Mpa; fck>12 Mpa

CALCESTRUZZO per FONDAZIONI:
Classe C25/30 Rck>30 Mpa; fck>25 Mpa
Classe di esposizione XC2
Classe di consistenza S3

CALCESTRUZZO per STRUTTURE ORIZZONTALI:
Classe C25/30 Rck>30 Mpa; fck>25 Mpa
Classe di esposizione XC1
Classe di consistenza S4

CALCESTRUZZO per strutture in ELEVAZIONE:
Classe C25/30 Rck>30 Mpa; fck>25 Mpa
Classe di esposizione XC1
Classe di consistenza S4

ACCIAIO per opere in C.A.:
Fe B44k; fyk430Mpa ad aderenza migliorata

ACCIAIO per CARPENTERIA METALLICA:
strutture orizzontali S275JR; fyk275Mpa
strutture verticali S355JR; fyk355Mpa
per piastrame S235JR; fyk235Mpa

LEGNO STRUTTURALE:
legno LAMELLARE di conifera di I^a Categoria (GL24h)
legno MASSICCIO di conifera I^a Categoria (C24)

PARTICOLARE PIEGATURE FERRI LONGITUDINALI

R=6ϕ

STAFFE E GANCI

R=4ϕ

IN CASO DI SPOSTAMENTI O NUOVI INSERIMENTI DI CANNE FUMARIE, SCARICHI ED OGNI ALTRA OPERA DI ATTRAVERSAMENTO DEI SOLAI CONTATTARE PREVENTIVAMENTE LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI

PRESCRIZIONI SUI MEZZI D'UNIONE:

SALDATURE
a cordoni d'angolo:



LA DIMENSIONE DEL LATO DEL CORDONE, DOVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, D'ANK' ESSERE PARI A ESSENDO T1>T2 a1 = 0.7t1

BULLONI ZINCATI A CALDO:
Vite classe 6.8 (UNI 20898/1)
Dado tipo 6 (UNI 20898/2)

PRESCRIZIONI D'ESECUZIONE DELLE OPERE:

COPRIFERRO MINIMO:
Muri in ELEVAZIONE: Staffe: 2.0 cm PILASTRI: Staffe: 3.6 cm
Armatura longitudinale: 3.0 cm
Strutture di FONDAZIONE: Staffe: 4.0 cm
Armatura longitudinale: 5.0 cm

LUNGHEZZA DI SOVRAPPOSIZIONE:



ϕ12 s >= 65 cm
ϕ14 s >= 75 cm
ϕ16 s >= 90 cm
ϕ18 s >=100 cm
ϕ20 s >=110 cm
ϕ22 s >=120 cm
ϕ24 s >=130 cm

CARATTERISTICHE DEI CLS A PRESTAZIONE:

Prescritto l'impiego di cemento tipo CE1 R325
Diametro nominale massimo degli inerti 20mm;
curva granulometrica di Fuller e misurazione degli inerti conforme alla norma EN 933-1

ATTENZIONE:
INFITTIRE LE STAFFE IN CORRISPONDENZA DEI NODI TRAVE-PILASTRO INSERENDO STAFFE ⌀8/10 IN TUTTE LE TRAVI E IN TUTTI I CORDOLI
PER UNA LUNGHEZZA DI 100cm DA FILO PILASTRO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
536 DE BETTIN Raffaele Sez. A/B/C/D/E/F/G/H/I/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z

DBA PROGETTI
Piazza Roma 19 - 32045 S.Stefano di Cadore (BL)
Tel. 0435/92518 - Fax 0435/429027
C.F. e P.IVA 00750260259 -

Ente:	COMUNE di BELLUNO-Provincia di BELLUNO
Committente:	ATER AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO Ente Pubblico Economico
Progetto:	COSTRUZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO PER COMPLESSIVI 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA BERLENDIS LOC. CASTION (FG.94, MAPP. 385, 386 E 500)
	PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE EDIFICIO "B"

ING	26027	2013	Scala: 1:50, 1:20, 1:10
PEO	STR	DIS	06 PIANTA COPERTURA SEZIONI A-A e B-B

Prog.arch. Arch. Gianluca ROSSI
Prog.stru. ing. Raffaele DE BETTIN

DBA PROGETTI S.p.A. è certificata I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8 RINA n.5923/01/S IQNet n.IT-19510

Revisione	Fatto	Visto	Approvato	Data	Descrizione
0	F.C.	M.S.P.	R.D.B.	25.04.2013	EMISSIONE
1					
2					