TRAVE T2.1
Scala 1:50



SEZIONE 1-1
Scala 1:25



TRAVE T2.2a/T2.2b
Scala 1:50



SEZIONE 1-1
Scala 1:25



TRAVE T2.4
Scala 1:50



SEZIONE 1-1
Scala 1:25



TRAVE T2.3
Scala 1:50



SEZIONE 1-1
Scala 1:25



SEZIONE 2-2
Scala 1:25



TRAVE T2.5/T2.9
Scala 1:50



SEZIONE 1-1
Scala 1:25

TRAVE T2.6/T2.8
Scala 1:50



TRAVE T2.7
Scala 1:50



SEZIONE 1-1
Scala 1:25



SEZIONE 2-2
Scala 1:25



SEZIONE 1-1
Scala 1:25



TRAVE T2.10/T2.11
Scala 1:50



SEZIONE 1-1
Scala 1:25

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI:	PRESCRIZIONI SUI MEZZI D'UNIONE:
CALCESTRUZZO per MAGRONE: Classe C12/15 Rck>15 Mpa; fck>12 Mpa CALCESTRUZZO per FONDAZIONI: Classe C25/30 Rck>30 Mpa; fck>25 Mpa Classe di esposizione XC2 Classe di consistenza S3 CALCESTRUZZO per STRUTTURE ORIZZONTALI: Classe C25/30 Rck>30 Mpa; fck>25 Mpa Classe di esposizione XC1 Classe di consistenza S4 CALCESTRUZZO per strutture in ELEVAZIONE: Classe C25/30 Rck>30 Mpa; fck>25 Mpa Classe di esposizione XC1 Classe di consistenza S4 ACCIAIO per opere in C.A.: FeB44k; fyk430Mpa ad aderenza migliorata ACCIAIO per CARPENTERIA METALLICA: strutture orizzontali S275JR; fyk275Mpa strutture verticali S355JR; fyk355Mpa per piastrame S235JR; fyk235Mpa LEGNO STRUTTURALE: legno LAMELLARE di conifera di I^a Categoria (GL24h) legno MASSICCIO di conifera I^a Categoria (C24)	SALDATURE a cordoni d'angolo: a1=1/2s LA DIMENSIONE DEL LATO DEL CORDONE, DOVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, DOVRA' ESSERE PARI A: ESSENDO 1\1=1/2 a1 = 0,7x1 BULLONI ZINCATI A CALDO: Vite classe 6.8 (UNI 20898/1) Dado tipo 6 (UNI 20898/2) PRESCRIZIONI D'ESECUZIONE DELLE OPERE: COPRIFERRO MINIMO: Muri in ELEVAZIONE: Staffe: 2.0 cm PILASTRI: Staffe: 3.6 cm Armatura longitudinale: 3.0 cm Strutture di FONDAZIONE: Staffe: 4.0 cm Armatura longitudinale: 5.0 cm LUNGHEZZA DI SOVRAPPOSIZIONE: ø12 s >= 65 cm ø14 s >= 75 cm ø16 s >= 90 cm ø18 s >=100 cm ø20 s >=110 cm ø22 s >=120 cm ø24 s >=130 cm SOVRAPPOSIZIONE RETE 2 maglie min. CARATTERISTICHE DEI CLS A PRESTAZIONE: Prescritto l'impiego di cemento tipo CE1 R325 Diametro nominale massimo degli inerti 20mm; curva granulometrica di Fuller e misurazione degli inerti conforme alla norma EN 933-1
PARTICOLARE PIEGATURE FERRI LONGITUDINALI R=6ø STAFFE E GANCI R=4ø	
IN CASO DI SPOSTAMENTI O NUOVI INSERIMENTI DI CANNE FUMARIE, SCARICHI ED OGNI ALTRA OPERA DI ATTRAVERSAMENTO DEI SOLAI CONTATTARE PREVENTIVAMENTE LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI	ATTENZIONE: INFITTIRE LE STAFFE IN CORRISPONDENZA DEI NODI TRAVE-PILASTRO INSERENDO STAFFE ø8/10 IN TUTTE LE TRAVI E IN TUTTI I CORDOLI PER UNA LUNGHEZZA DI 100cm DA FILO PILASTRO

ORDINE DEGLI INGEGNERI della Prov. di Belluno 536 DE BETTIN Raffaele

DBA PROGETTI

Piazza Roma, 18 - 32016 S.Stefano di Cadore (BL)
Tel. 0436/83518 - Fax 0436/129207
C.F. e P.IVA 00188580258 -

Ente:	COMUNE di BELLUNO-Provincia di BELLUNO
Committente:	ATER AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO Ente Pubblico Economico
Progetto:	COSTRUZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO PER COMPLESSIVI 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA BERLENDIS LOC. CASTION (FG.94, MAPP. 385, 386 E 500)
	PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE EDIFICIO "B"
	ING 26027 2013 Scala: 1:50, 1:25
	PEO STR DIS 08 TRAVI SOLAIO PIANO PRIMO
Prog.arch. Arch. Gianluca ROSSI	
Prog.stru. Ing. Raffaele DE BETTIN	

DBA PROGETTI S.p.A. è certificata I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8 RINA n.5923/01/S IQNet n.IT-19510

Revisione	Fatto	Visto	Approvato	Data	Descrizione
0	F.C.	M.S.P.	R.D.B.	25.04.2013	EMISSIONE
1					
2					